


ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

 Numer świadectwa¹⁾ SCHE/10232/4/2015

Oceniany budynek


Rodzaj budynku ²⁾	budynek użyteczności publicznej	
Przeznaczenie budynku ³⁾	przeznaczony na potrzeby administracji publicznej	
Adres budynku	Mściwoja II 20, Kartuzy, 83-300 Kartuzy	
Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy ⁴⁾	tak	
Rok oddania do użytkowania budynku ⁵⁾	1965	
Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej ⁶⁾	metoda obliczeniowa	
Powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona) A _f [m ²] ⁷⁾	434,60	
Powierzchnia użytkowa [m ²]	434,60	

 Ważne do (rrrr-mm-dd)⁸⁾ 2025-10-29

 Stacja meteorologiczna, według której danych obliczana jest charakterystyka energetyczna⁹⁾ Gdańsk Port Północny

Ocena charakterystyki energetycznej budynku¹⁰⁾

Wskaźniki charakterystyki energetycznej	Oceniany budynek	Wymagania dla nowego budynku według przepisów techniczno-budowlanych
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową	EU = 109,26 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową ¹¹⁾	EK = 229,93 kWh/(m ² · rok)	
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną ¹¹⁾	EP = 319,00 kWh/(m ² · rok)	EP = 282,20 kWh/(m ² · rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO ₂	E _{CO₂} = 0,06 t CO ₂ /(m ² · rok)	
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową	U _{oze} = 0,00 %	

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²·rok)]

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek¹²⁾

System techniczny	Rodzaj nośnika energii lub energii	Ilość nośnika energii lub energii	Jednostka/(m ² · rok)
Ogrzewczy	1) Gaz ziemny	20,43	m ³
Przygotowania ciepłej wody użytkowej	1) Energia elektryczna	12,49	kWh
Chłodzenia			
Wbudowanej instalacji oświetlenia ¹¹⁾	1) Energia elektryczna	21,71	kWh

Sporządzający świadectwo:

 Imię i nazwisko: Krystyna Janina Szczekot
 Nr wpisu do wykazu¹³⁾: 10232
 Data wystawienia świadectwa: 2015-10-29

 mgr inż. Krystyna Szczekot
 audytor i certyfikator energetyczny bud.
 Upr. Nr 1836, wpis MII R Nr 10232
 80-297 Banino, Miszewo 53a

Podpis i pieczęć

